



eFluss

POWERED BY VIGORFLUSS

Piloto Implementación de Válvulas de Ahorro y Medición de Consumo de agua

- El Piloto se efectuó en el baño de hombre entre el 06 de mayo y 02 de junio.
- Se definieron 2 espacios de control, Lavamanos Izquierdo y Lavamanos Derecho.
- Se implementó el uso de Válvulas en las llaves del lavamanos derecho y se definió un tiempo, para hacer el cambio hacia el lavamanos izquierdo.
- Se instalaron 2 medidores Axioma para controlar el consumo de agua de cada lado.
- Se instaló un Micro Gateway Tektelic para recibir la información del consumo de los medidores y subirla a la Plataforma.



Resultado del Piloto

06 mayo - 02 junio

- Consumo Total de Agua ambos lados: 11,07 m³
- Consumo Total Lado Izquierdo: 6,01 m³
- Consumo Total Lado Derecho: 5,06 m³
- Consumo Total Lado Izquierdo con Válvula: 2,45 m³
- Consumo Total Lado Izquierdo sin Válvulas: 3,56 m³
- Consumo Total Lado Derecho con Válvula: 1,67 m³
- Consumo Total Lado Derecho sin Válvulas: 3,39 m³



Sin Válvulas
6,95 m³



Con Válvulas
4,12 m³

Lavamanos Izquierdo



Lavamanos Derecho



Nota: se hicieron cambios de posición de las válvulas el 13 y 27 de mayo.

Ahorro 40,7%





eFluss

POWERED BY VIGORFLUSS